



正極(P)	赤
負極(N)	青



●ブレーカのトリップ電流は
下表の値で可調整となっております。

AF	トリップ電流値 (A)
630	300,350,400,500,600,630

										担当	CHRG.	管理番号	LOT.NO.	御注文主				CUSTOMER	殿	
6	変更：ブレーカ,ランプ	2021. 12. 03	承認	APRD.	検印	CHKD.	製図	DRWN.	設計	DSND.	単位	DIM	日付	DATE	用途	USE	品名	TITLE	シート番号	SHT.NO
5	変更：温度警報表示回路, F	2002. 10. 25	2021. 12. 03	2021. 12. 03	2021. 12. 03	2021. 12. 03	mm	2001. 06. 14	省ス [*] -スキュービクル 400kVA				単線結線図							
4	変更：F	2002. 08. 05	奥田(祐)	野口	小蘭	野口		尺度	SCALE	×	 淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.				図番				DWG.NO	ES400A16
記号 MARK	変更 CHANGE	記事 CONTENTS	日付 DATE																	