




フリッカ抑制装置500kVA
アクティブフィルタ方式




基礎図



扉開閉図 (尺度 1/60)



正面図



右側面図

重量 WEIGHT 概算 5400 kg		担当 CHRG.	管理番号 LOT.NO.	御注文主 CUSTOMER	殿
変更: 4連→3連,重量	2025. 11. 20	承認 APRD. 2025. 11. 20	検図 CHKD. 2025. 11. 20	製図 DRWN. 2025. 11. 20	設計 DSND. 2025. 11. 20
変更: 寸法,扉	2025. 01. 31	奥田(祐)	林(紹)	谷	林(紹)
変更: ハース,扉	2018. 05. 23	用途 USE フリッカ抑制装置 500kVA		品名 TITLE 外形寸法図	シート番号 SHT.NO
記号 MARK	変更記事 CHANGE CONTENTS	日付 DATE	尺度 SCALE 1/30	図番 DWG.NO AF500B63	淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.